

시험성적서



1. 성적서번호 : ICR1713006
2. 의뢰자
 - o 업체명 : (주)두성하이텍 배진원
 - o 주소 : 서울 강서구 등촌동 634-1
 - o 의뢰일자 : 2011년 07월 13일
 - o 시험발급일 : 2012년 03월 20일
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시료명 : 자동문 세트 (2000*2100)
5. 시험결과

시험항목	단위	구분	시험결과	시험방법
내구성(300만회)	-	1	이상없음	KS F 3120 : 2011

- * 행정(mm) : 600
- * 유리문 크기(mm) : 900 * 2 100 * 12(나비*높이*두께)
- * 붙임 : 시험관련사진 3매

----- 이 하 여 백 -----

寫本

확 인	시험자 김용운 	승인자 신동길 
-----	---	---

비고: 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료 명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

한국건설생활환경시험연구원장




인천경기지원 : 405-240 인천 남동구 만수동 1011-1


결과문의 : 인천경기지원 ☎032-472-9001

성적서번호 : ICR173006


시험 관련 사진



[사진 1] 자동문 셋트



[사진 2] 제어부



[사진 3] 구동부