



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT16-077280
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)두성하이텍
 - 주소 : 서울특별시 강서구 공항대로59길 80-10 (등촌동, 두성빌딩)
3. 시험기간 : 2016년 07월 06일 ~ 2017년 08월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 자동문(DSH-NG)
6. 시험방법
 - (1) KS F 3120 : 2011

7. 시험결과

1) DSH-NG

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
내구성(5백만회)	-	(1)	이상없음	(20 ± 15) ℃, (65 ± 20) % R.H.

- * 이동거리 : 840 mm
- * 이동속도 : 평균 6.92초
- * 문크기 : 950 x 2 050 mm

--- 이 한 여 백 ---



확인	작성자 성명	김평련	김평련	기술책임자 성명	전수용	
----	-----------	-----	-----	-------------	-----	--

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2017년 08월 24일
한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 032-460-5100
 결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5124